

沼津市立病院への自動販売機設置事業者の選定のための一般競争入札

◆質問日：令和6年6月14日

No.	質問	回答
1	<p>募集要領の3ページ「3 契約に当たっての主な条件」 「(6) 災害対応」において、「非常用電源は提供できません。」と記載がある。</p> <p>当社が設置を予定している災害対応機は、自動販売機内の飲み物を排出する際に外部電源が必要であるが、この場合は入札の条件に当てはまらないか。</p>	<p>当院では停電時に非常用発電機を動かすことで、医療行為で使用する電源を確保しますが、自動販売機での使用は想定しておりません。</p> <p>そのため、バッテリー（蓄電池）内蔵型など、外部電源を使用しなくても自動販売機内の飲み物を排出可能な機種を設置してください。</p>